


SGU-Kennzeichnungen Löscheinrichtungen und Wartezonen Evakuation



Die Verortungen der Hinweistafeln, Schilder, Kleber und Kits werden, um Kollisionen mit der Signaletik zu vermeiden, mit dem SGU-Team (Brandschutz, Sanität) abgestimmt.



Vorgehen bei Neubauten

Die Verortung der Sicherheitsausrüstungen erfolgt mit dem Brandschutzkonzept. Mit diesem Planmaterial lädt die Fachstelle Signaletik zu Beginn der Signaletikplanung zu einer Begehung vor Ort ein:

- SGU-Team (Brandschutz, Sanität)
- Architekt, Signaletikplanung
- Fachstelle Signaletik

Mit einer möglichst frühen Begehung im Bauprozess können Standortkollisionen mit Signaletikelementen verhindert werden. Löschpostenelemente übersteuern grundsätzlich die Signaletik.

Vorgehen bei Sanierungen und Erneuerung der Signaletik

Eine übersichtliche Anordnung und einheitliche Sicherheitskennzeichnung erhöht die Sichtbarkeit und somit die Sicherheit. Projektbezogen wird geprüft ob bestehenden Löscheinrichtungen mit den neuen Kennzeichnungs-Elementen ausgerüstet werden.

Zu Beginn der Signaletikplanung lädt die Fachstelle Signaletik zu einer Begehung vor Ort ein:

- SGU-Team (Brandschutz, Sanität)
- Facility Services
- Signaletikplanung
- Fachstelle Signaletik

Bei einer aktiven Umrüstung unter «Hindernisfreiheit an der ETH Zürich» sind die benötigten Rückbaukosten mitkalkuliert (abrufbar bei Fachstelle Signaletik).

Kennzeichnungsmaterial innerhalb der Signaletik

Innerhalb der Signaletikplanung werden folgende Elemente der Sicherheitsausrüstung gekennzeichnet:

- Feuerwehrschränke (Fahnschilder, Kleber)
- Löscheinrichtungen (Fahnschilder, Kleber, SGU-Notfalltafeln, div. Varianten)
- Wartezonen Evakuation (individualisiert, Gebäude/Raum)
- Sanitätskit (Papiereinschub wird seitens SGU geliefert)
- Defibrillator (Fernkennzeichnung)
- Erste-Hilfe-Raum / Rückzugsort (Raumschild und Schieber frei/besetzt)
- Tafeln Amok (Hörsaal innen)
- Tafeln Höranlagen (Hörsaal innen)
- Gasflaschenlager (Gebäude aussen)

Inhalte, Ausführung, Montage:

ETH-Manual Massnahmenkatalog, Positionen SGU

baulich/technische Vorgaben der ETH Zürich

Grundlagendokumente für Architekten:

[2024_01_ETHZ_BTV_Sicherheitsausrüstungen.pdf](#)

[2024_01_ETHZ_BTV_Schliess- und Zutrittsanlagen.pdf](#)



Schnittstelle digitale Medien

Neue oder aufgehobene «**Wartezonen Evakuation**» sind den Immobilien zur Nachführung im GMIS und E&S zur Aufnahme oder Löschung in den digitalen Plattformen Rauminfo und PolyMaps zu melden.